

102647-2

TRAFILA 8 PASSI + BOBINATORE

Rev.	Data	Type	Rev.	Data	Type	Rev.	Data	Type	Rev.	Data	Type				
<input checked="" type="checkbox"/>	00	_____	_____	<input type="checkbox"/>	02	_____	_____	<input type="checkbox"/>	04	_____	_____	<input type="checkbox"/>	06	_____	_____
<input checked="" type="checkbox"/>	01	_____	_____	<input type="checkbox"/>	03	_____	_____	<input type="checkbox"/>	05	_____	_____	<input type="checkbox"/>	07	_____	_____

Tipo / Type

P Provvisorio / provisional

C Collaudo / testing

A Aggiornamento successivo / next updating

S Spedizione / despatch

M Messa in servizio / commissioning

CONTRASSEGNO UBICAZIONE COMPONENTI COMPONENTS POSITION MARKS		NOTE DI CABLAGGIO WIRING NOTES			SIGLATURA FOGLI SHEET CODES		
<input type="checkbox"/>	FRONTE QUADRO BOARD FRONT	CIRCUITI CIRCUITS	TENSIONE VOLTAGE	COLORE COLOR	A	NOTE GENERALI SUGLI SCHEMI INDICI GENERAL NOTES ON THE SCHEMES INDEX	
<input checked="" type="checkbox"/>	INTERNO QUADRO BEN ACCESSIBILE INSIDE BOARD EASY ACC.	POTENZA C.A. A.C. POWER	400V - 50Hz	NERO BLACK	B	DISPOSIZIONE QUADRI ED ELENCHI TARGHETTE BOARDS STRUCTURE AND LIST OF PLATES	
<input checked="" type="checkbox"/>	IN CONTO LAVORAZIONE DELIVERED BY CUSTOMER	POTENZA C.C. D.C. POWER	-	NERO BLACK	C D	SCHEMI UNIFILARI DI POTENZA - FUNZIONALI POWER UNIFILAR FUNCTIONAL SCHEMES	
<input type="checkbox"/>	PULSANTIERA BUTTON'S PANEL	AUSILIARI C.A. A.C. AUXILIARY	110V - 50Hz	ROSSO RED	E-V	SCHEMI ELETTROMECCANICI ELECTROMECHANICS SCHEMES	
<input type="checkbox"/>	PULPITO CONTROL DESK	AUSILIARI C.C. D.C. AUXILIARY	24V	BLU BLUE	X-Y	MORSETTIERE TERMINAL BOARDS	
<input type="checkbox"/>	SULLA MACCHINA ON MACHINE	COND. NEUTRO NEUTRAL COND.	-	AZZURRO BLUE LIGHT	Z	ALLEGATI ATT. DOCUMENTS	
	FORNITO SCIOLTO SEPARATE SUPPLY	CIRC. ESTERNI EXTERNAL CIRC.	400V - 50Hz	ARANCIO ORANGE	NORME DI COSTRUZIONE E COLLAUDO CONSTRUCTION & TESTING SPECIF. IEC204-1 CEI44-5 EN60204-1		
		TERRA GROUND	-	GIALLO-VERDE YELLOW-GREEN			
SV.5 + S560/7 + 1 + TAGLIERINA + (OPZIONE) BO100		ORDINE CLIENTE CUSTOMER ORDER		WK A		COLORE ARMADI CABINET COLOR	
		COMMESSA ORDER				INTERNO INSIDE	ESTERNO OUTSIDE
		DESTINAZIONE DESTINATION		SIATPOL		RAL 7035	

File name: AA.SCH

SEI Sistemi

IMOLA - BO - ITALY
Via Calamelli, 40

OBJECT
INTESTAZIONE

DESCRIPTION
TRAFILA 8 PASSI + BOBINATORE

PROJECT

102647-2

CUSTOMER JOB

DATE

DRAWER

M.R.s.

REVISION

01

DESIGNER

Pirazzini

SHEET

AA

NEXT

AB

DISPOSIZIONE NEL CUNICOLO DI PASSAGGIO CAVI

LIVELLO 2:

Lampada, pulsanti, dinamo tachimetriche, encoder e resolver, posati in opera su passerelle di acciaio senza feritoie di aerazione con coperchio smontabile e chiusura, e schematura continua.

LIVELLO 3:

Alimentazione $\geq 48V_{cc}$ e ca con correnti minori o uguali a 20A, posati in opera su passerelle di acciaio con feritoie di aerazione senza coperchio.

LIVELLO 4:

Circuiti di potenza 0-800V con correnti 0-1000A, posati in opera su passerelle di acciaio con feritoie di aerazione senza coperchio e messi a terra con calza di rame ad ogni giunzione.

POSITION IN CABLE PASSAGE

LEVEL 2:


Lamps, buttons, thaco generators, encoders and resolvers to be place in a conduit made of steel without any air slits, with a cover that can be opened, with continuous shield.

LEVEL 3:

Supply 48Vdc and ac with current $\leq 20A$ to be placed in a conduit with air slits without cover.

LEVEL 4:

Power circuit 0-800V with currents 0-1000A to be placed in conduit with air slits without cover and to be grounded by using a copper braid in every connection.



File name: AB.SCH				

SEI Sistemi
 IMOLA - BO - ITALY
 Via Calamelli, 40

OBJECT PASSAGGIO CAVI
DESCRIPTION TRAFILA 8 PASSI + BOBINATORE

PROJECT 102647-2
CUSTOMER JOB

DATE	REVISION 01	SHEET AB
DRAWER M.R.s.	DESIGNER Pirazzini	NEXT AC

RACCOMANDAZIONI PER I CABLAGGI

Il sistema di posa dei cavi deve assicurare la impossibilità di intrusione accidentale di persone/cose/animali all'interno del quadro.

Devono essere prese le precauzioni previste da normativa per proteggere il cavo all'esterno del quadro.

In particolare nel caso di apparecchiature con inverter è necessario attenersi alle seguenti norme:

Gli schermi dei conduttori di segnale devono normalmente essere connessi a terra da ambedue i lati. Tuttavia per i segnali analogici e per i segnali digitali con collegamenti molto lunghi (fuori quadro elettrico) è preferibile il collegamento a terra dal solo lato inverter, per evitare disturbi indotti dalla chiusura di anelli di massa. In casi particolari può essere necessario collegare lo schermo da entrambi i lati garantendo l'equipotenzialità dei punti per mezzo di opportuni cavi di collegamento.

Il cavo dell'encoder deve essere formato da doppiini twistati, con schermo globale collegato a terra lato inverter. Si eviti di collegare lo schermo sul connettore lato motore. Nei casi esterni (cavo con lunghezza superiore a 100 metri forte rumore elettromagnetico), può essere necessario usare un cavo che abbia uno schermo su ogni doppiino, da collegare alla massa dell'alimentazione. Lo schermo globale va sempre messo a terra.

Filtri e Drive devono essere posizionati vicini tra loro. Se i cavi di connessione filtro-drive sono più lunghi di 30 cm devono essere schermati. Per limitare l'emissione di radiodisturbi, secondo EN55011, oltre all'uso dei filtri lato rete, si devono anche adottare particolari accorgimenti costruttivi e di cablaggio.

Cattive condizioni di messa a terra e di schermatura diminuiscono la funzionalità dei filtri impiegati. Solo con la combinazione di una costruzione corretta e l'impiego dei filtri adeguati, si può ottenere un risultato soddisfacente.

Pertanto devono essere rispettati i seguenti punti:

- Il conduttore di terra dovrebbe essere connesso alla piastra base con un collegamento breve. Anche qui si ottiene un miglior risultato con cavi corti per alta frequenza normalmente disponibili sul mercato. In genere un collegamento a stella dei conduttori di terra presenta il vantaggio di evitare lunghe spire che possono provocare cadute di tensione sia per la bassa frequenza che, particolarmente, per l'alta frequenza.
- Fra motore ed inverter va realizzato un collegamento il più corto possibile e, per rispettare i limiti secondo EN55011, devono essere impiegati cavi schermati. Lo schermo dei cavi deve essere ben collegato con la terra e dal lato motore essere attaccato direttamente alla carcassa del motore stesso. Si deve evitare di aprire gli schermi e di effettuare collegamenti con lunghe code di cavo così da non ridurre la bontà della schermatura provocata da un effetto antenna.

- Conduttori protetti da disturbi e conduttori di segnale dovrebbero essere collocati ad una distanza di almeno 30 cm. dai conduttori che sono sede di elevati campi ad alta frequenza, quali i cavi di potenza dei motori, così da evitare l'irraggiamento di energia elettromagnetica. Mai usare la medesima canalina per i collegamenti. In caso di incrocio effettuarlo sempre a 90°.
- Scegliere solo connettori che consentano la connessione schermi con ampia superficie di contatto e schermatura a 360°.
- La messa a terra dello schermo dei cavi di potenza deve essere effettuata su entrambe le estremità del cavo mediante piastrelle conduttrici ad omega.
- Nel cavo schermato deve esserci anche il cavo di terra, che verrà collegato ai morsetti di terra rispettivamente dell'inverter e del motore.
- Cavo Profibus consigliato: 6XV1 830-0EH10
- Cavo per resolver: usare cavo schermato con doppiini twistati e schermati singolarmente.

SEI Sistemi

IMOLA - BO - ITALY
Via Calamelli, 40

OBJECT
RACCOMANDAZIONI PER I CABLAGGI

DESCRIPTION
TRAFILA 8 PASSI + BOBINATORE

PROJECT

102647-2

CUSTOMER JOB

DATE

DRAWER
M.R.s.

REVISION

01

DESIGNER
Pirazzini

SHEET

AC

NEXT
AD

RECOMMENDATIONS FOR WIRING

All shields of signal conductors should normally be connected to ground both sides. Anyway for all analogic signals and for digital signals with long runs (outside the driving cabinets) is better to connect to ground only on inverter side, to avoid noises inducted from closing ground rings. In some instances could be necessary connect the shield both sides, to guarantee the equivoltage with specific wiring cables.

The encoder's cable has to be made of twisted double wire, with global shield connected to ground inverter's side.

Avoid connecting the shield on the connector motor's side. In extreme cases (cable longer than 100 meters, high magnetic noise), could be necessary to use a cable that has also a shield on each double twisted wire, to be connected to ground of the power supply. Global shield always connected to ground. Filters and drives are to be positioned nearby. If the connection cables filter-drive are longer than 30 centimeters, they should be shielded.

To limit the emission of radio disturbs, following EN55011, additional to the filters fit mains side, is necessary also to adopt special construction and wiring features. Bad conditions of grounding and of shielding decrease the efficiency of the used filters. Only having a combination of correct use and construction give a satisfying result.

Because of this is necessary to meet following points:

- Earth conductor should be connected to base plate with a short connection. Also here is possible to have better results using short cables for High Frequency normally available on the market. Generally the star connection of the earth conductors gives the advantage to avoid long wraps that can make voltage drops either for low frequency and, in majority, for high frequency.
- Between motor and inverter is necessary to make the wiring the shortest possible and, to comply the limits of EN 55011, is necessary to use shielded cables. The shield of the motor has to be firmly connected with hearth and, motor's side, directly connected to motor's body. It has to be avoided shields opening and make wining with long Pig-Tails in the way to avoid reducing shielding due to the Aerial effect.
- Wires protected from disturbs and signal wires should be placed at a distance of minimum 30 centimeters from conductors with high frequency fields, like wires connecting motors, to avoid electromagnetic irradiance. Never use the same trench for wiring. In case of cossing, must be done always at 90°.
- Chose only connectors that allow shield connection with a very wide connecting surface.
- The earthing of power cables has to be done on both sides using omega shaped plates, as shown in the following sketch, motor's side on the motor's body, inverter side possibly on the mounting panel of the inverter.
- Into the shielded cable there must be the ground wire that will have to be connected to earth terminals respectively of the inverter on of the motor.
- Recommended Profibus cable: 6XV1 830-0EH10
- Resolver cable: use shielded cables with twisted and shielded pairs.

			OBJECT RACCOMANDAZIONI PER I CABLAGGI			PROJECT 102647-2			DATE	REVISION	SHEET
IMOLA - BO - ITALY Via Calamelli, 40			DESCRIPTION TRAFILA 8 PASSI + BOBINATORE			CUSTOMER JOB			DRAWER	DESIGNER	NEXT
File name: AD.SCH									M.R.s.	Pirazzini	AE

CAVI PER USO GENERALE

Impiego	Tipologia cavo	Descrizione	<i>Esempio Tipico N° cond. per sezione</i>	Note
Linee di Potenza unipolari	FG7R-0,6-1KV	Cavo unipolare	1x120	N°1 conduttore da 120 mm ²
Linee di Potenza multipolari	FG7OR-0,6-1KV	Cavo multipolare	4G10	N°4 conduttori da 10 mm ² con un conduttore giallo verde da 10 mm ²
Linee di Potenza multipolari schermate	FG7OH2R-0,6-1KV schermato	Cavo multipolare	4G10	
Segnali digitali ausiliari	FG7OR-0,6-1KV	Cavo multipolare	7x1,5	N°6 conduttori numerati ed un conduttore giallo verde da 1,5 mm ² (disponibili da 5/7/10/12/16/19/24)
Segnali analogici ausiliari	FG7OH2R-0,6-1KV schermato	Cavo multipolare	2x1,5	N°2 conduttori da 1,5 mm ² con schermatura
Collegamento Encoder	Li-YCY	Cavo schermato e twistato a coppie	3x2x0,25mm ²	N°3 coppie di conduttori da 0,25 mm ²
Rete PLC Siemens Profibus o MPI	6XV1 830-0EH10			Cavo Siemens schermato a due conduttori

I cavi elencati sono da ritenersi validi per impianti standard. Sulla base delle specifiche tecniche di capitolato oppure in funzione del tipo di installazione prevista potrebbe essere necessario o consigliabile modificare alcune tipologie di cavo.

SEI Sistemi

IMOLA - BO - ITALY
Via Calamelli, 40

OBJECT
CAVI PER USO GENERALE

DESCRIPTION
TRAFILA 8 PASSI + BOBINATORE

PROJECT

102647-2

CUSTOMER JOB

DATE

REVISION

SHEET

01

AE

DRAWER

DESIGNER

NEXT


M.R.s.

Pirazzini

AF

GENERAL PURPOSE CABLES


<i>Applications</i>	<i>Cable features</i>	<i>Description</i>	<i>Example N° cond. x Cross-sect.</i>	<i>Remarks</i>
<i>Power distrib. single core cable</i>	<i>FG7R-0,6-1KV</i>	<i>Single core cable</i>	<i>1x120</i>	<i>N°1 conductor to 120 mm²</i>
<i>Power multicore cable</i>	<i>FG7OR-0,6-1KV</i>	<i>Multicore cable</i>	<i>4G10</i>	<i>N°4 cond. To 10 mm² with a 10 mm² green-yellow cond.</i>
<i>Power multicore cable screened</i>	<i>FG7OH2R-0,6-1KV screened</i>	<i>Multicore cable</i>	<i>4G10</i>	
<i>Digital signalling</i>	<i>FG7OR-0,6-1KV</i>	<i>Multicore cable</i>	<i>7x1,5</i>	<i>N°6 number conductor and one cond. Green-yellow to 1,5 mm² (available to 5/7/10/12/16/19/24)</i>
<i>Analog signalling</i>	<i>FG7OH2R-0,6-1KV screened</i>	<i>Multicore cable</i>	<i>2x1,5</i>	<i>Screened cable with N°2 cond. of 1,5 mm²</i>
<i>Encoder cables</i>	<i>Li-YCY</i>	<i>Screened cable twist by couple</i>	<i>3x2x0,25mm²</i>	<i>N°3 couples of 0,25 mm² conductors</i>
<i>Network PLC Siemens Profibus o MPI</i>	<i>6XV1 830-0EH10</i>			<i>Screened Siemens cable with N°2 conductor</i>
<i>The above described cables can be used for standard plants. Depending to the electrical installation foreseen or If there are other technical specification could or should be used different type of cable.</i>				



TYPE "A"

	IMOLA - BO - ITALY Via Calamelli, 40	OBJECT DIMENSIONI PULPITO	PROJECT 102647-2	DATE	REVISION 01	SHEET BE
	File name: BE.SCH	DESCRIPTION TRAFILA 8 PASSI + BOBINATORE	CUSTOMER JOB	DRAWER M.R.s.	DESIGNER Pirazzini	NEXT BF

SEI SISTEMI s.r.l. - Imola












VLAP31



ECSB52

ACCESSO
PARAMETRI



SEI Sistemi

IMOLA - BO - ITALY
Via Calamelli, 40

OBJECT
PULPITO

DESCRIPTION
TRAFILA 8 PASSI + BOBINATORE

PROJECT

102647-2

CUSTOMER JOB

DATE


DRAWER
M.R.s.

REVISION

01
DESIGNER
Pirazzini

SHEET

BF
NEXT
BG



	ALZA SOLLEVATORE (GIALLO) LIFTER UP (YELLOW)
	ABBASSA SOLLEVATORE (GIALLO) LIFTER DOWN (YELLOW)
	CHIUDE CONTROPUNTA (NERO) TAILSTOCK CLOSE (BLACK)
	APRE CONTROPUNTA (NERO) TAILSTOCK OPEN (BLACK)
	ARRESTO (ROSSO) STOP (RED)
	MARCIA AVANTI (VERDE) FORWARD RUN (GREEN)
	FRENO (BLU) BRAKE (BLUE)
	MARCIA IMPULSI (NERO) JOG (BLACK)
	MARCIA IMPULSI STRATIFICATORE(NERO) TRAVERSE JOG (BLACK)
	PASSO STRATIFICATORE TRAVERSE ADJUSTMENT

Lunghezza cavi 5mt.
Cables length 5mt.

SEI Sistemi

IMOLA - BO - ITALY
Via Calamelli, 40

OBJECT
PULSANTIERA BOBINATORE

DESCRIPTION
TRAFILA 8 PASSI + BOBINATORE

PROJECT
102647-2

CUSTOMER JOB

DATE	REVISION	SHEET
	01	BH

DRAWER	DESIGNER	NEXT
M.R.s.	Pirazzini	DA

SIMBOLI SYMBOLS

S  PULSANTIERA SVOLGITORE
PAY-OFF P.B. TABLE

 PULPITO
CONTROL DESK

1  PULSANTIERA PASSO 1
BLOCK 1 P.B. TABLE

 FRONTE QUADRO
CABINET FRONT

2  PULSANTIERA PASSO 2
BLOCK 2 P.B. TABLE

3  PULSANTIERA PASSO 3
BLOCK 3 P.B. TABLE

4  PULSANTIERA PASSO 4
BLOCK 4 P.B. TABLE

5  PULSANTIERA PASSO 5
BLOCK 5 P.B. TABLE

6  PULSANTIERA PASSO 6
BLOCK 6 P.B. TABLE

7  PULSANTIERA PASSO 7
BLOCK 7 P.B. TABLE

8  PULSANTIERA PASSO 8
BLOCK 8 P.B. TABLE

B  PULSANTIERA BOBINATORE
SPOOLER P.B. TABLE

SEI Sistemi

IMOLA - BO - ITALY
Via Calamelli, 40

OBJECT
SIMBOLI

DESCRIPTION
TRAFILA 8 PASSI + BOBINATORE

PROJECT

102647-2

DATE

REVISION

SHEET

01

DA

CUSTOMER JOB

DRAWER


DESIGNER

NEXT

M.R.s.

Pirazzini

EA



WARNING

CIRCUITI NON SEZIONATI
DALL' INTERRUPTORE GENERALE

• RICONOSCIBILE DAL COLORE ARANCIO DEI CAVI

CIRCUITS UNBROKEN
BY MAIN SWITCH

• RECOGNIZABLE BY ORANGE CABLES

SEI Sistemi

IMOLA - BO - ITALY
Via Calamelli, 40




OBJECT
CIRCUITO DI EMERGENZA

DESCRIPTION
TRAFILA 8 PASSI + BOBINATORE

PROJECT
102647-2

CUSTOMER JOB

DATE	REVISION	SHEET
DATE	01	EB
DRAWER	DESIGNER	NEXT
M.R.s.	Pirazzini	EC






SCAMBIATORE
 ARIA/ACQUA
 PAVARINI
 400-440V/2/50-60HZ
 BLUA0GX0B

RAFFREDDAMENTO ARMADIO



File name: FC.SCH

SEI Sistemi
 IMOLA - BO - ITALY
 Via Calamelli, 40

OBJECT RAFFREDDAMENTO	PROJECT 102647-2	DATE	REVISION 01	SHEET FC
DESCRIPTION TRAFILA 8 PASSI + BOBINATORE	CUSTOMER JOB	DRAWER M.R.s.	DESIGNER Pirazzini	NEXT FD



MOTOR	SIEMENS
TYPE	1LG4207-4AA60
POWER	30 KW
VOLTAGE	400V Δ
CURRENT	56 A
R.P.M.	1475
Cos ϕ	
FREQ.	50/60 Hz




ADV4300-KXX4-DC


EXP-PDP-ADV
adr:6

PTC-DO1


EXP-DE-11R1F1-ADV EXP-ENC-ADV




MOTOR	SIEMENS
TYPE	1LG4207-4AA60
POWER	30 KW
VOLTAGE	400V Δ
CURRENT	56 A
R.P.M.	1475
Cos ϕ	
FREQ.	50/60 Hz



HCSQ51
PROX. BALLERINO



HCSQ71



HCST91
KTY84

SEI Sistemi
IMOLA - BO - ITALY
Via Calamelli, 40


OBJECT
PASSO 3

DESCRIPTION
TRAFILA 8 PASSI + BOBINATORE



PROJECT
102647-2

CUSTOMER JOB



DATE	REVISION	SHEET
	01	HC
DRAWER	DESIGNER	NEXT
M.R.s.	Pirazzini	HD



ADV4300-KXX4-DC




MOTOR	SIEMENS
TYPE	1LG4207-4AA60
POWER	30 KW
VOLTAGE	400V Δ
CURRENT	56 A
R.P.M.	1475
Cos ϕ	
FREQ.	50/60 Hz





SEI Sistemi
 IMOLA - BO - ITALY
 Via Calamelli, 40



OBJECT PASSO 4	PROJECT 102647-2	DATE	REVISION 01	SHEET HD
DESCRIPTION TRAFILA 8 PASSI + BOBINATORE	CUSTOMER JOB	DRAWER M.R.s.	DESIGNER Pirazzini	NEXT HE



ADV4300-KXX4-DC



MOTOR	SIEMENS
TYPE	1LG4207-4AA60
POWER	30 KW
VOLTAGE	400V Δ
CURRENT	56 A
R.P.M.	1475
Cos ϕ	
FREQ.	50/60 Hz



File name:	HE.SCH
------------	--------

SEI Sistemi
 IMOLA - BO - ITALY
 Via Calamelli, 40



OBJECT
 PASSO 5

DESCRIPTION
 TRAFILA 8 PASSI + BOBINATORE


PROJECT
102647-2

CUSTOMER JOB




DATE	REVISION	SHEET
DRAWER	DESIGNER	NEXT
M.R.s.	Pirazzini	HF



ADV4300-KXX4-DC




MOTOR	SIEMENS
TYPE	1LG4207-4AA60
POWER	30 KW
VOLTAGE	400V Δ
CURRENT	56 A
R.P.M.	1475
Cos ϕ	
FREQ.	50/60 Hz



SEI Sistemi
 IMOLA - BO - ITALY
 Via Calamelli, 40

OBJECT PASSO 6	PROJECT 102647-2	DATE	REVISION 01	SHEET HF
DESCRIPTION TRAFILA 8 PASSI + BOBINATORE	CUSTOMER JOB	DRAWER M.R.s.	DESIGNER Pirazzini	NEXT HG



ADV4300-KXX4-DC

MOTOR	SIEMENS
TYPE	1LG4207-4AA60
POWER	30 KW
VOLTAGE	400V Δ
CURRENT	56 A
R.P.M.	1475
Cos ϕ	
FREQ.	50/60 Hz

HGSQ51
PROX. BALLERINO

HGSQ71

HGST91
KTY84

SEI Sistemi

IMOLA - BO - ITALY
Via Calamelli, 40



OBJECT
PASSO 7

DESCRIPTION
TRAFILA 8 PASSI + BOBINATORE

PROJECT
102647-2

CUSTOMER JOB

DATE	REVISION	SHEET
	01	HG
DRAWER	DESIGNER	NEXT
M.R.s.	Pirazzini	HH




ADV5550-KXX4-DC


EXP-PDP-ADV
adr:11

PTC-DO1


EXP-DE-11R1F1-ADV EXP-ENC-ADV



MOTOR	SIEMENS
TYPE	1LG4220-4AA60
POWER	37 KW
VOLTAGE	400V Δ
CURRENT	68 A
R.P.M.	1475
Cos ϕ	
FREQ.	50/60 Hz



RIFERIMENTO DA TAGLIERINA




HHSQ71



HHST91
KTY84

SEI Sistemi
IMOLA - BO - ITALY
Via Calamelli, 40



OBJECT PASSO 8	PROJECT 102647-2	DATE	REVISION 01	SHEET HH
DESCRIPTION TRAFILA 8 PASSI + BOBINATORE	CUSTOMER JOB	DRAWER M.R.s.	DESIGNER Pirazzini	NEXT HJ



ADV5550-KXX4-DC




MOTOR	SIEMENS
TYPE	1LG4223-4AA60
POWER	45 KW
VOLTAGE	400V Δ
CURRENT	81 A
R.P.M.	1475
cos ϕ	
FREQ.	50/60 Hz



SEI Sistemi
 IMOLA - BO - ITALY
 Via Calamelli, 40

OBJECT	PROJECT	DATE	REVISION	SHEET
BOBINATORE	102647-2		01	HJ
DESCRIPTION	CUSTOMER JOB	DRAWER	DESIGNER	NEXT
TRAFILA 8 PASSI + BOBINATORE		M.R.s.	Pirazzini	HK



SEI Sistemi
 IMOLA - BO - ITALY
 Via Calamelli, 40


OBJECT
 STRATIFICATORE

DESCRIPTION
 TRAFILA 8 PASSI + BOBINATORE

PROJECT
102647-2

CUSTOMER JOB

DATE	REVISION	SHEET
DRAWER	DESIGNER	NEXT
M.R.s.	Pirazzini	JA



SEI Sistemi

IMOLA - BO - ITALY
Via Calamelli, 40

OBJECT
MOTORI C.A.

DESCRIPTION
TRAFILA 8 PASSI + BOBINATORE

PROJECT

102647-2

CUSTOMER JOB

DATE

DRAWER
M.R.s.

REVISION

01


DESIGNER
Pirazzini

SHEET

JB

NEXT

JC



SEI Sistemi

IMOLA - BO - ITALY
Via Calamelli, 40

OBJECT
MOTORI C.A.

DESCRIPTION
TRAFILA 8 PASSI + BOBINATORE

PROJECT

102647-2

CUSTOMER JOB

DATE

REVISION

SHEET

01

JC

DRAWER

DESIGNER


NEXT

M.R.s.

Pirazzini

JD

File name: JC.SCH



LAMPADA ILLUMINAZIONE PASSO 1

LAMPADA ILLUMINAZIONE PASSO 2

LAMPADA ILLUMINAZIONE PASSO 3

LAMPADA ILLUMINAZIONE PASSO 4

LAMPADA ILLUMINAZIONE PASSO 5

LAMPADA ILLUMINAZIONE PASSO 6

LAMPADA ILLUMINAZIONE PASSO 7

LAMPADA ILLUMINAZIONE PASSO 8

File name: KA.SCH			

SEI Sistemi
 IMOLA - BO - ITALY
 Via Calamelli, 40

OBJECT ILLUMINAZIONE MACCHINA
DESCRIPTION TRAFILA 8 PASSI + BOBINATORE


PROJECT 102647-2
CUSTOMER JOB

DATE	REVISION 01	SHEET KA
DRAWER M.R.s.	DESIGNER Pirazzini	NEXT KC


p.HK.3
p.QB.1

+PLC

FB32



0V2



File name: KC.SCH

SEI Sistemi

IMOLA - BO - ITALY
Via Calamelli, 40

OBJECT
COMUNI ALIMENTAZIONI



DESCRIPTION
TRAFILA 8 PASSI + BOBINATORE

PROJECT
102647-2

CUSTOMER JOB

DATE	REVISION	SHEET
	01	KC


DRAWER	DESIGNER	NEXT
M.R.s.	Pirazzini	NA




PRESA INTERNA

NEON ILLUMINAZIONE QUADRO


LAMPEGGIATORI PORTE APERTE



LAMP. PRESENZA TENSIONE



TL. AUSILIARI



LAMP. INSERZIONE AUSILIARI

AUSILIARI INSERITI

SEI Sistemi

IMOLA - BO - ITALY
Via Calamelli, 40

OBJECT
AUSILIARI

DESCRIPTION
TRAFILA 8 PASSI + BOBINATORE

PROJECT

102647-2

CUSTOMER JOB

DATE

DRAWER
M.R.s.

REVISION

01

DESIGNER
Pirazzini

SHEET

NB

NEXT
NC

+24V

p.NB.1
p.SC.2

12L 14
11 SCKA21

NCKT51

NCKT52

12L 14
11 VJKA52

42L 44
41 VJKA51

22L 24
21 SCKA21

NC11








NC31

NC32

NC51

NC61

NC71



3RP15 40-1BB30
0.05-100S
NCKT11




3RT10 15-1BB41
16A - 3KW
NCKM31




3RT10 15-1BB41
16A - 3KW
NCKM41



3RP15 40-1BB30
0.05-100S
NCKT51



3RP15 40-1BB30
0.05-100S
NCKT52



TIMER EMERGENZA

AUS. SGANCIO TL.

TIMER SGANCIO TL.

LAMP. EMERGENZA

ARRESTO RAPIDO PER TAGLIERINA

File name: NC.SCH

SEI Sistemi

IMOLA - BO - ITALY
Via Calamelli, 40

OBJECT
ARRESTO RAPIDO

DESCRIPTION
TRAFILA 8 PASSI + BOBINATORE

PROJECT
102647-2


CUSTOMER JOB

DATE REVISION SHEET

01 NC

DRAWER DESIGNER NEXT

M.R.s. Pirazzini PA



File name: PA.SCH

SEI Sistemi

IMOLA - BO - ITALY
Via Calamelli, 40

OBJECT
USCITE PLC

DESCRIPTION
TRAFILA 8 PASSI + BOBINATORE

PROJECT

102647-2

CUSTOMER JOB

DATE

DRAWER

M.R.s.

REVISION

01

DESIGNER


Pirazzini

SHEET

PA

NEXT


PB



SEI Sistemi
 IMOLA - BO - ITALY
 Via Calamelli, 40








OBJECT USCITE PLC	PROJECT 102647-2	DATE	REVISION 01	SHEET PB
DESCRIPTION TRAFILA 8 PASSI + BOBINATORE	CUSTOMER JOB	DRAWER M.R.s.	DESIGNER Pirazzini	NEXT PC

File name: PB.SCH



AL1

AL2



JC.2
JC.2
JC.2

JC.3
JC.4
JC.4

JC.5
JC.5
JC.6

JC.7
JC.7
JC.7

JD.1
JD.1
JD.1

JD.3
JD.3
JD.3

JD.5
JD.5
JD.5

TL. FILIERA ROTANTE PASSO 2

TL. FILIERA ROTANTE PASSO 3

TL. FILIERA ROTANTE PASSO 4

TL. FILIERA ROTANTE PASSO 5

TL. FILIERA ROTANTE PASSO 6

TL. FILIERA ROTANTE PASSO 7

TL. FILIERA ROTANTE PASSO 8

File name: PC.SCH

SEI Sistemi
IMOLA - BO - ITALY
Via Calamelli, 40

OBJECT
USCITE PLC














DESCRIPTION
TRAFILA 8 PASSI + BOBINATORE


PROJECT
102647-2

CUSTOMER JOB

DATE	REVISION	SHEET
DRAWER	DESIGNER	NEXT
M.R.s.	Pirazzini	QA

ARMADIO





6ES7 392-1AM00
6ES7 313-6CF03-0AB0



File name: RC.SCH			

SEI Sistemi
IMOLA - BO - ITALY
Via Calamelli, 40

OBJECT INGRESSI PLC
DESCRIPTION TRAFILA 8 PASSI + BOBINATORE

PROJECT 102647-2
CUSTOMER JOB

DATE	REVISION 01	SHEET RC
DRAWER M.R.s.	DESIGNER Pirazzini	NEXT RD



ABILITAZIONE BLOCCO 1

ABILITAZIONE BLOCCO 2

ABILITAZIONE BLOCCO 3

ABILITAZIONE BLOCCO 4

ABILITAZIONE BLOCCO 5

ABILITAZIONE BLOCCO 6

ABILITAZIONE BLOCCO 7

ABILITAZIONE BLOCCO 8

ABILITAZIONE BLOCCO BOBINATORE

START AZIONAMENTO STRATIFICATORE

RESET MODULO FRENO

LAMPADA INTERVENTO TERMICI

LAMPADA ALLARME NODO

LAMPADA POSIZIONE DI BLOCCAGGIO SVOLGITORE

LAMPADA CARRO BLOCCATO SVOLGITORE

SEI Sistemi

IMOLA - BO - ITALY
Via Calamelli, 40

OBJECT
USCITE PLC

DESCRIPTION
TRAFILA 8 PASSI + BOBINATORE

PROJECT

102647-2

CUSTOMER JOB

DATE

REVISION

SHEET

01

RD

DRAWER

DESIGNER


NEXT

M.R.s.

Pirazzini

RE

(*) Montare targhetta
 "Jog ripari aperti solo in caso
 di manutenzione"
 "Marcha con guardias abiertas
 solo mantenimiento"



E4

6ES7 392-1AM00

6ES7 321-1BL00-0AA0 (1/2)

E5

REAT11

SEI Sistemi
 IMOLA - BO - ITALY
 Via Calamelli, 40


OBJECT
 INGRESSI PLC

DESCRIPTION
 TRAFILA 8 PASSI + BOBINATORE

PROJECT
102647-2

CUSTOMER JOB

DATE	REVISION	SHEET
	01	RE
DRAWER	DESIGNER	NEXT
M.R.s.	Pirazzini	RF



6ES7 392-1AM00

6ES7 321-1BL00-0AA0 (1/2)

File name: RG.SCH


SEI Sistemi

IMOLA - BO - ITALY
Via Calamelli, 40


OBJECT INGRESSI PLC
DESCRIPTION TRAFILA 8 PASSI + BOBINATORE

PROJECT 102647-2
CUSTOMER JOB

DATE	REVISION 01	SHEET RG
DRAWER M.R.s.	DESIGNER Pirazzini	NEXT RH



OBJECT USCITE PLC	PROJECT 102647-2	DATE	REVISION 01	SHEET RQ
DESCRIPTION TRAFILA 8 PASSI + BOBINATORE	CUSTOMER JOB	DRAWER M.R.s.	DESIGNER Pirazzini	NEXT RR



RQAT21

EMERGENZA

CONTAORE

BY-PASS RIPARI TRAFILA

RESET SCHEDA RIPARI

BY-PASS ESCLUSIONE AUSILIARI

E.V. AGGANCIO CARRELLO SVOLGITORE

E.V. SGANCIO CARRELLO SVOLGITORE

E.V. BLOCCAGGIO RIPARI

E.V. BLOCCA/SBLOCCA RIPARI

E.V. FRENO PASSO 8

E.V. ACQUA BLOCCHI


E.V. SFRENO BOBINATORE

E.V. APRE CONTROPUNTA

E.V. CHIUDE CONTROPUNTA

E.V. SALITA CULLA


E.V. DISCESA CULLA



- LAMPADA SFRENO BOBINATORE
- LAMP. ESCLUSIONE ACQUA BLOCCHI
- LAMPADA RAGGIUNTA MISURA
- LAMPADA CONSENSO MARCIA
- LAMPADA SFILAGGIO
- LAMPADA MARCIA LINEA
- LAMPADA MARCIA LINEA
- LAMPADA FILIERA ROTANTE BLOCCO 2
- LAMPADA FILIERA ROTANTE BLOCCO 3
- LAMPADA FILIERA ROTANTE BLOCCO 4
- LAMPADA FILIERA ROTANTE BLOCCO 5
- LAMPADA FILIERA ROTANTE BLOCCO 6
- LAMPADA FILIERA ROTANTE BLOCCO 7
- LAMPADA FILIERA ROTANTE BLOCCO 8

<p>IMOLA - BO - ITALY Via Calamelli, 40</p>	OBJECT USCITE PLC	PROJECT 102647-2	DATE	REVISION 01	SHEET RS
	DESCRIPTION TRAFILA 8 PASSI + BOBINATORE	CUSTOMER JOB	DRAWER M.R.s.	DESIGNER Pirazzini	NEXT RT

File name: RS.SCH




Terminal	Label	Component	Notes
21	+L	+PLC	p.RS.5 p.RT.5
22	.0	KA33	p..SE.1
23	.1	KA34	p..SE.2
24	.2	KA35	p..SE.3
25	.3	KA36	p..SE.4
26	.4	KA37	p..SE.5
27	.5	KA38	p..SE.7
28	.6	KA39	p..SE.8
29	.7	KA40	p..SE.9
30	M	0V2	
31	+L	+PLC	p.RT.2 p.VA.1
32	.0		
33	.1		
34	.2		
35	.3		
36	.4		
37	.5		
38	.6		
39	.7		
40	M	0V2	

MARCIA PER TAGLIERINA
 ARRESTO PER TAGLIERINA
 RESET ALLARMI PER TAGLIERINA
 ALLARME PER TAGLIERINA
 A DISPOSIZIONE PER TAGLIERINA
 A DISPOSIZIONE
 A DISPOSIZIONE
 A DISPOSIZIONE

SEI Sistemi
 IMOLA - BO - ITALY
 Via Calamelli, 40

OBJECT USCITE PLC	PROJECT 102647-2	DATE	REVISION 01	SHEET RT
DESCRIPTION TRAFILA 8 PASSI + BOBINATORE	CUSTOMER JOB	DRAWER M.R.s.	DESIGNER Pirazzini	NEXT SA



TL. MOTORE PASSO 1

TL. MOTORE PASSO 2

TL. MOTORE PASSO 3


TL. MOTORE PASSO 4

TL. MOTORE PASSO 5

TL. MOTORE PASSO 6

TL. MOTORE PASSO 7

TL. MOTORE PASSO 8



BLOCCO RIPARI BOBINATORE

TL. ALZA PARANCO SVOLGITORE

TL. ABBASSA PARANCO SVOLGITORE

TL. BOBINATORE

TL. STRATIFICATORE

TL. CENTRALINA SVOLGITORE

TL. ILLUMINAZIONE MACCHINA

SEI Sistemi
 IMOLA - BO - ITALY
 Via Calamelli, 40

OBJECT
 USCITE PLC


DESCRIPTION
 TRAFILA 8 PASSI + BOBINATORE

PROJECT
102647-2

CUSTOMER JOB

DATE	REVISION	SHEET
	01	SB
DRAWER	DESIGNER	NEXT
M.R.s.	Pirazzini	SC

File name: SB.SCH



CONTAORE

EMERGENZA

BY-PASS RIPARI TRAFILA


RESET SCHEDA RIPARI

BY-PASS ESCLUSIONE AUSILIARI

E.V. AGGANCIO CARRELLO SVOLGITORE

E.V. SGANCIO CARRELLO SVOLGITORE

E.V. ACQUA FILIERE



E.V. BLOCCA/SBLOCCA RIPARI

E.V. FRENO PASSO 8

E.V. ACQUA BLOCCHI

E.V. SFRENO BOBINATORE

E.V. APRE CONTROPUNTA

E.V. CHIUDE CONTROPUNTA

E.V. SALITA CULLA

E.V. DISCESA CULLA

SEI Sistemi

IMOLA - BO - ITALY
Via Calamelli, 40

OBJECT
USCITE PLC


DESCRIPTION
TRAFILA 8 PASSI + BOBINATORE

PROJECT
102647-2


CUSTOMER JOB

DATE	REVISION	SHEET
DATE	01	SD
DRAWER	DESIGNER	NEXT
M.R.s.	Pirazzini	SE


MARCIA PER TAGLIERINA




ARRESTO PER TAGLIERINA







RESET ALLARMI PER TAGLIERINA



ALLARME PER TAGLIERINA



A DISPOSIZIONE PER TAGLIERINA




File name: SE.SCH

SEI Sistemi
 IMOLA - BO - ITALY
 Via Calamelli, 40

OBJECT USCITE PLC
DESCRIPTION TRAFILA 8 PASSI + BOBINATORE

PROJECT 102647-2
CUSTOMER JOB

DATE	REVISION 01	SHEET SE
DRAWER M.R.s.	DESIGNER Pirazzini	NEXT VA





PULS. MARCIA

PULS. RESET ALLARMI

<p>IMOLA - BO - ITALY Via Calamelli, 40</p>	OBJECT SERIE PULSANTI	PROJECT 102647-2	DATE	REVISION 01	SHEET VA
	DESCRIPTION TRAFILA 8 PASSI + BOBINATORE	CUSTOMER JOB	DRAWER M.R.s.	DESIGNER Pirazzini	NEXT VB

File name: VA.SCH



SEI Sistemi
 IMOLA - BO - ITALY
 Via Calamelli, 40


OBJECT
 SERIE PULSANTI

DESCRIPTION
 TRAFILA 8 PASSI + BOBINATORE

PROJECT
102647-2

CUSTOMER JOB

DATE	REVISION	SHEET
DRAWER	DESIGNER	NEXT
M.R.s.	Pirazzini	VC




ALLARMI VENTILATORI MOTORI PASSI

	OBJECT	PROJECT	DATE	REVISION	SHEET
	ALLARMI	102647-2		01	VC
DESCRIPTION	CUSTOMER JOB	DRAWER	DESIGNER	NEXT	
TRAFILA 8 PASSI + BOBINATORE		M.R.s.	Pirazzini	VH	



File name: VC.SCH

SEI Sistemi
 IMOLA - BO - ITALY
 Via Calamelli, 40



VLAP31

POWER DC IF 1B



File name: VL.SCH			


SEI Sistemi
 IMOLA - BO - ITALY
 Via Calamelli, 40

OBJECT PULPITO
DESCRIPTION TRAFILA 8 PASSI + BOBINATORE

PROJECT 102647-2
CUSTOMER JOB

DATE	REVISION 01	SHEET VL
DRAWER M.R.s.	DESIGNER Pirazzini	NEXT WY


ENCODER ROD431



PIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DESCR.	\overline{B}	KTy84+	Z	\overline{Z}	A	\overline{A}	/	B	/	0V	KTy84-	POWER SUPPLY
COLOUR	PINK	BLUE	RED	BLACK	BROWN	GREEN	VIOLET	GRAY		WHITE GREEN	WHITE	BROWN GREEN

POWER SUPPLY : +10 ÷ 30Vdc


ENCODER 1XP8001-1 ENCODER 1XP8001-2



PIN	A	B	C	D	E	F	G	H		K	L	M
DESCR.	\overline{B}	POWER SUPPLY	Z	\overline{Z}	A	\overline{A}	/	B	CALZA	0V	0V	POWER SUPPLY

1XP8001-1 - POWER SUPPLY : +10 ÷ 30Vdc
1XP8001-2 - POWER SUPPLY : +5 Vdc

Figura B
Picture B



Il cavo di entrata deve essere sempre collegato a sinistra (morsetti A1 e B1)

Il cavo di uscita deve essere sempre collegato a destra (morsetti A2 e B2)

Il primo e l'ultimo connettore devono avere sempre il collegamento sui morsetti A1 e B1

La calza del cavo deve essere posata a nudo sul conduttore metallico


The cable of input must have connected to left always (clamps A1 & B1)

The cable of output must have connected to right always (clamps A2 & B2)

The first one and the last connector have to always have the connection on clamps A1 e B1

The shield of the cable has to be staid to naked on the metallic conductor

Figura A
Picture A



CAVO DI ENTRATA
INPUT CABLE
CAVO DI USCITA
OUTPUT CABLE

QUADRO ELETTRICO / CONTROL CABINET

IMPIANTO / PLANT

CONDUTTORE / WIRE		MORSETTO TERMINAL				S'IGLA COMPONENTE COMPONENT NAME	NA o NC NO o NC	DESTIN. / DESTINAT
④	①	②						
SEZIONE SECTION	NUMERO NUMBER	TIPO /TYPE	NUMERO NUMBER	SEPARATORE/TWIN				
(A)	(mm²)	Nr.	N	Y/N	(A)			

CAVO/CONDUTTORE ESTERNO EXTERNAL CABLE/WIRE		
SEZIONE SECTION	NUMERO NUMBER	LUNGHEZZA LENGHT
(mm²)	N	(m)
UTENZA CONNESSA CONNECTED COMPONENT		
16		
16		
16		
16		
16		
2.5		
2.5		
2.5		

①	TIPO MORSETTO	PORTATA (A)	SEZ. AMMISSIBILE DEL CONDUTTORE (mm²) SECTION ALLOWABLE OF WIRE (mm²)
1	WUD 2,5	24	0,5 - 4
2	WUD 4	32	0,5 - 6
3	WUD 10	57	1,5 - 16
4	WUD 16	76	1,5 - 16
5	WUD 35	125	2,5 - 35
6	WUD 70N/35	192	10 - 70
7	WFF 120	270	120
8	WFF 185	353	180
9	BARRA CU		
A			
B			
C	WDK 2,5 1D	24	0,5 - 4
D	WDK 2,5	24	0,5 - 4

② NUMERAZIONE DELLA MORSETTIERA O DEI CONTATTI DI UN EVENTUALE CONNETTORE MULTIPOLE
TERMINAL BOARD OR MULTIPOLER TERMINAL NUMBER

④ OVE NON INDICATO LA SEZIONE MINIMA DEI CONDUTTORI NON DEVE MAI ESSERE INFERIORE
A 1,5mm² E 1mm² PER I CAVI SCHERMATI
IF NOT SPECIFIED THE MINIMUM SECTION FOR CABLES WILL BE NOT LESS THAN 1,5 mm² AND 1mm² FOR SHIELDED CABLES

③	SIMBOLO SYMBOL	ELEMENTO DI IMPIANTO PLANT COMPONENTS
	M	MACCHINA / MACHINE
	Qn	QUADRO ELETTRICO ELECTRIC BOARD
	Pn	PULPITO O PULSANTIERA OPERATOR PANEL

File name: XFILE.P01

SEI Sistemi
IMOLA - BO - ITALY
Via Calamelli, 40

Terminal Block: **X1**
MOTORE PASSO 1

DESCRIPTION
TRAFILA 8 PASSI + BOBINATORE

PROJECT
102647-2

CUSTOMER JOB

DATE	REVISION	SHEET
	01	X 2
DRAWER	DESIGNER	NEXT
M.R.s.	Pirazzini	X 3

QUADRO ELETTRICO / CONTROL CABINET

IMPIANTO / PLANT

CORRENTE NOMINALE RATED CURRENT	CONDUTTORE / WIRE		MORSETTO TERMINAL				S'IGLA COMPONENTE COMPOSANT NAME	NA o NC NO o NC	DESTIN. / DESTINAT
	④		①	②					
	SEZIONE SECTION	NUMERO NUMBER	TIPO / TYPE	NUMERO NUMBER	SEPARATORE/TWIN	FUSIBILE/FUSE			
(A)	(mm²)	Nr.	N	Y/N	(A)				
56	16	HC12	4	1		HCM11	M	MOTORE	
56	16	HC14	4	2		HCM11	M	MOTORE	
56	16	HC15	4	3		HCM11	M	MOTORE	
56	16	PE2	4	4		HCM11	M	MOTORE	
0.55	2.5	JA52	1	5		JAEV51	M	VENTILATORE MOTORE PASSO 3	
0.55	2.5	JA54	1	6		JAEV51	M	VENTILATORE MOTORE PASSO 3	
0.55	2.5	JA55	1	7		JAEV51	M	VENTILATORE MOTORE PASSO 3	

CAVO/CONDUTTORE ESTERNO EXTERNAL CABLE/WIRE				
SEZIONE SECTION	NUMERO NUMBER	SEZIONE SECTION	TIPO / TYPE	LUNGHEZZA LENGHT
(mm²)	N			(m)
16				
16				
16				
16				
2.5				
2.5				
2.5				

UTENZA CONNESSA
CONNECTED COMPONENT

①	TIPO MORSETTO	PORTATA (A)	SEZ. AMMISSIBILE DEL CONDUTTORE (mm²) SECTION ALLOWABLE OF WIRE (mm²)
1	WUD 2,5	24	0,5 - 4
2	WUD 4	32	0,5 - 6
3	WUD 10	57	1,5 - 16
4	WUD 16	76	1,5 - 16
5	WUD 35	125	2,5 - 35
6	WUD 70N/35	192	10 - 70
7	WFF 120	270	120
8	WFF 185	353	180
9	BARRA CU		
A			
B			
C	WDK 2,5 1D	24	0,5 - 4
D	WDK 2,5	24	0,5 - 4

② NUMERAZIONE DELLA MORSETTIERA O
DEI CONTATTI DI UN EVENTUALE
CONNETTORE MULTIPOLO
TERMINAL BOARD OR MULTIPOLER
TERMINAL NUMBER

④ OVE NON INDICATO LA SEZIONE MINIMA
DEI CONDUTTORI NON DEVE MAI
ESSERE INFERIORE
A 1,5mm² E 1mm² PER I CAVI SCHERMATI
IF NOT SPECIFIED THE MINIMUM
SECTION FOR CABLES WILL BE NOT
LESS THAN 1,5 mm² AND 1mm² FOR
SHIELDED CABLES

③	SIMBOLO SYMBOL	ELEMENTO DI IMPIANTO PLANT COMPONENTS
	M	MACCHINA / MACHINE
	Qn	QUADRO ELETTRICO ELECTRIC BOARD
	Pn	PULPITO O PULSANTIERA OPERATOR PANEL

File name: XFILE.P03

SEI Sistemi
IMOLA - BO - ITALY
Via Calamelli, 40

Terminal Block: **X3**
MOTORE PASSO 3

DESCRIPTION
TRAFILA 8 PASSI + BOBINATORE

PROJECT
102647-2

CUSTOMER JOB

DATE	REVISION	SHEET
	01	X 4
DRAWER	DESIGNER	NEXT
M.R.s.	Pirazzini	X 5

QUADRO ELETTRICO / CONTROL CABINET

IMPIANTO / PLANT

CORRENTE NOMINALE RATED CURRENT	CONDUTTORE / WIRE		MORSETTO TERMINAL		S'IGLA COMPONENTE COMPOSANT NAME	NA o NC NO o NC	DESTIN. / DESTINAT
	④		①	②			
	SEZIONE SECTION	NUMERO NUMBER	TIPO / TYPE	NUMERO NUMBER			
(A)	(mm²)	Nr.	N	Y/N	(A)		
56	16	HD12	4	1	HDM11	M	MOTORE
56	16	HD14	4	2	HDM11	M	MOTORE
56	16	HD15	4	3	HDM11	M	MOTORE
56	16	PE2	4	4	HDM11	M	MOTORE
0.55	2.5	JA72	1	5	JAEV71	M	VENTILATORE MOTORE PASSO 4
0.55	2.5	JA74	1	6	JAEV71	M	VENTILATORE MOTORE PASSO 4
0.55	2.5	JA75	1	7	JAEV71	M	VENTILATORE MOTORE PASSO 4

UTENZA CONNESSA CONNECTED COMPONENT					CAVO/CONDUTTORE ESTERNO EXTERNAL CABLE/WIRE				
SEZIONE SECTION	NUMERO NUMBER	SEZIONE SECTION	TIPO / TYPE	LUNGHEZZA LENGHT					
(mm²)	N			(m)					
16					16				
16					16				
16					16				
16					16				
2.5					2.5				
2.5					2.5				
2.5					2.5				

①	TIPO MORSETTO	PORTATA (A)	SEZ. AMMISSIBILE DEL CONDUTTORE (mm²) SECTION ALLOWABLE OF WIRE (mm²)
1	WUD 2,5	24	0,5 - 4
2	WUD 4	32	0,5 - 6
3	WUD 10	57	1,5 - 16
4	WUD 16	76	1,5 - 16
5	WUD 35	125	2,5 - 35
6	WUD 70N/35	192	10 - 70
7	WFF 120	270	120
8	WFF 185	353	180
9	BARRA CU		
A			
B			
C	WDK 2,5 1D	24	0,5 - 4
D	WDK 2,5	24	0,5 - 4

② NUMERAZIONE DELLA MORSETTIERA O DEI CONTATTI DI UN EVENTUALE CONNETTORE MULTIPOLE
TERMINAL BOARD OR MULTIPOLER TERMINAL NUMBER

④ OVE NON INDICATO LA SEZIONE MINIMA DEI CONDUTTORI NON DEVE MAI ESSERE INFERIORE A 1,5mm² E 1mm² PER I CAVI SCHERMATI
IF NOT SPECIFIED THE MINIMUM SECTION FOR CABLES WILL BE NOT LESS THAN 1,5 mm² AND 1mm² FOR SHIELDED CABLES

③	SIMBOLO SYMBOL	ELEMENTO DI IMPIANTO PLANT COMPONENTS
	M	MACCHINA / MACHINE
	Qn	QUADRO ELETTRICO ELECTRIC BOARD
	Pn	PULPITO O PULSANTIERA OPERATOR PANEL

File name: XFILE.P04

SEI Sistemi
IMOLA - BO - ITALY
Via Calamelli, 40

Terminal Block: **X4**
MOTORE PASSO 4
DESCRIPTION
TRAFILA 8 PASSI + BOBINATORE

PROJECT
102647-2
CUSTOMER JOB

DATE	REVISION	SHEET
DRAWER	DESIGNER	NEXT
M.R.s.	Pirazzini	X 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9

QUADRO ELETTRICO / CONTROL CABINET

IMPIANTO / PLANT

CORRENTE NOMINALE RATED CURRENT	CONDUTTORE / WIRE		MORSETTO TERMINAL				S'IGLA COMPONENTE COMPOSANT NAME	NA o NC NO o NC	DESTIN. / DESTINAT
	④		①	②					
	SEZIONE SECTION	NUMERO NUMBER	TIPO / TYPE	NUMERO NUMBER	SEPARATORE/TWIN	FUSIBILE/FUSE			
(A)	(mm²)	Nr.	N	Y/N	(A)				
56	16	HE12	4	1		HEM11	M	MOTORE	
56	16	HE14	4	2		HEM11	M	MOTORE	
56	16	HE15	4	3		HEM11	M	MOTORE	
56	16	PE2	4	4		HEM11	M	MOTORE	
0.55	2.5	JA92	1	5		JAEV81	M	VENTILATORE MOTORE PASSO 5	
0.55	2.5	JA94	1	6		JAEV81	M	VENTILATORE MOTORE PASSO 5	
0.55	2.5	JA95	1	7		JAEV81	M	VENTILATORE MOTORE PASSO 5	

CAVO/CONDUTTORE ESTERNO EXTERNAL CABLE/WIRE				
SEZIONE SECTION	NUMERO NUMBER	SEZIONE SECTION	TIPO / TYPE	LUNGHEZZA LENGHT
(mm²)	N			(m)
16				
16				
16				
16				
2.5				
2.5				
2.5				

UTENZA CONNESSA
CONNECTED COMPONENT

①	TIPO MORSETTO	PORTATA (A)	SEZ. AMMISSIBILE DEL CONDUTTORE (mm²) SECTION ALLOWABLE OF WIRE (mm²)
1	WUD 2,5	24	0,5 - 4
2	WUD 4	32	0,5 - 6
3	WUD 10	57	1,5 - 16
4	WUD 16	76	1,5 - 16
5	WUD 35	125	2,5 - 35
6	WUD 70N/35	192	10 - 70
7	WFF 120	270	120
8	WFF 185	353	180
9	BARRA CU		
A			
B			
C	WDK 2,5 1D	24	0,5 - 4
D	WDK 2,5	24	0,5 - 4

② NUMERAZIONE DELLA MORSETTIERA O
DEI CONTATTI DI UN EVENTUALE
CONNETTORE MULTIPOLO
TERMINAL BOARD OR MULTIPOLER
TERMINAL NUMBER

④ OVE NON INDICATO LA SEZIONE MINIMA
DEI CONDUTTORI NON DEVE MAI
ESSERE INFERIORE
A 1,5mm² E 1mm² PER I CAVI SCHERMATI
IF NOT SPECIFIED THE MINIMUM
SECTION FOR CABLES WILL BE NOT
LESS THAN 1,5 mm² AND 1mm² FOR
SHIELDED CABLES

③	SIMBOLO SYMBOL	ELEMENTO DI IMPIANTO PLANT COMPONENTS
	M	MACCHINA / MACHINE
	Qn	QUADRO ELETTRICO ELECTRIC BOARD
	Pn	PULPITO O PULSANTIERA OPERATOR PANEL

File name: XFILE.P05

SEI Sistemi
IMOLA - BO - ITALY
Via Calamelli, 40

Terminal Block: **X5**
MOTORE PASSO 5
DESCRIPTION
TRAFILA 8 PASSI + BOBINATORE

PROJECT
102647-2
CUSTOMER JOB

DATE	REVISION	SHEET
DRAWER	DESIGNER	NEXT
M.R.s.	Pirazzini	X 7

QUADRO ELETTRICO / CONTROL CABINET

IMPIANTO / PLANT

CORRENTE NOMINALE RATED CURRENT	CONDUTTORE / WIRE		MORSETTO TERMINAL		S'IGLA COMPONENTE COMPOSANT NAME	NA o NC NO o NC	DESTIN. / DESTINAT
	④		①	②			
	SEZIONE SECTION	NUMERO NUMBER	TIPO / TYPE	NUMERO NUMBER			
(A)	(mm²)	Nr.	N	Y/N	(A)		
56	16	HF12	4	1	HFM11	M	MOTORE
56	16	HF14	4	2	HFM11	M	MOTORE
56	16	HF15	4	3	HFM11	M	MOTORE
56	16	PE2	4	4	HFM11	M	MOTORE
0.55	2.5	JB12	1	5	JBEV11	M	VENTILATORE MOTORE PASSO 6
0.55	2.5	JB14	1	6	JBEV11	M	VENTILATORE MOTORE PASSO 6
0.55	2.5	JB21	1	7	JBEV11	M	VENTILATORE MOTORE PASSO 6

UTENZA CONNESSA CONNECTED COMPONENT					CAVO/CONDUTTORE ESTERNO EXTERNAL CABLE/WIRE				
SEZIONE SECTION	NUMERO NUMBER	SEZIONE SECTION	TIPO / TYPE	LUNGHEZZA LENGHT					
(mm²)	N			(m)					
16					16				
16					16				
16					16				
16					16				
2.5					2.5				
2.5					2.5				
2.5					2.5				

①	RIF.PREF	TIPO MORSETTO	PORTATA (A)	SEZ. AMMISSIBILE DEL CONDUTTORE (mm²) SECTION ALLOWABLE OF WIRE (mm²)
1		WUD 2,5	24	0,5 - 4
2		WUD 4	32	0,5 - 6
3		WUD 10	57	1,5 - 16
4		WUD 16	76	1,5 - 16
5		WUD 35	125	2,5 - 35
6		WUD 70N/35	192	10 - 70
7		WFF 120	270	120
8		WFF 185	353	180
9		BARRA CU		
A				
B				
C	WDK 2,5 1D		24	0,5 - 4
D	WDK 2,5		24	0,5 - 4

② NUMERAZIONE DELLA MORSETTIERA O DEI CONTATTI DI UN EVENTUALE CONNETTORE MULTIPOLE
TERMINAL BOARD OR MULTIPOLER TERMINAL NUMBER

④ OVE NON INDICATO LA SEZIONE MINIMA DEI CONDUTTORI NON DEVE MAI ESSERE INFERIORE A 1,5mm² E 1mm² PER I CAVI SCHERMATI
IF NOT SPECIFIED THE MINIMUM SECTION FOR CABLES WILL BE NOT LESS THAN 1,5 mm² AND 1mm² FOR SHIELDED CABLES

③	SIMBOLO SYMBOL	ELEMENTO DI IMPIANTO PLANT COMPONENTS
	M	MACCHINA / MACHINE
	Qn	QUADRO ELETTRICO ELECTRIC BOARD
	Pn	PULPITO O PULSANTIERA OPERATOR PANEL

File name: XFILE.P06

SEI Sistemi
IMOLA - BO - ITALY
Via Calamelli, 40

Terminal Block: **X6**
MOTORE PASSO 6
DESCRIPTION
TRAFILA 8 PASSI + BOBINATORE

PROJECT
102647-2
CUSTOMER JOB

DATE	REVISION	SHEET
DRAWER	DESIGNER	NEXT
M.R.s.	Pirazzini	X 8

QUADRO ELETTRICO / CONTROL CABINET

IMPIANTO / PLANT

CORRENTE NOMINALE RATED CURRENT	CONDUTTORE / WIRE		MORSETTO TERMINAL		S'IGLA COMPONENTE COMPOSANT NAME	NA o NC NO o NC	DESTIN. / DESTINAT
	④		①	②			
	SEZIONE SECTION	NUMERO NUMBER	TIPO / TYPE	NUMERO NUMBER			
(A)	(mm²)	Nr.	N	Y/N	(A)		
56	16	HG12	4	1	HGM11	M	MOTORE
56	16	HG14	4	2	HGM11	M	MOTORE
56	16	HG15	4	3	HGM11	M	MOTORE
56	16	PE2	4	4	HGM11	M	MOTORE
0.55	2.5	JB32	1	5	JBEV31	M	VENTILATORE MOTORE PASSO 7
0.55	2.5	JB34	1	6	JBEV31	M	VENTILATORE MOTORE PASSO 7
0.55	2.5	JB35	1	7	JBEV31	M	VENTILATORE MOTORE PASSO 7

CAVO/CONDUTTORE ESTERNO EXTERNAL CABLE/WIRE				
SEZIONE SECTION	NUMERO NUMBER	SEZIONE SECTION	TIPO / TYPE	LUNGHEZZA LENGHT
(mm²)	N			(m)
16				
16				
16				
16				
2.5				
2.5				
2.5				

UTENZA CONNESSA
CONNECTED COMPONENT

①	TIPO MORSETTO	PORTATA (A)	SEZ. AMMISSIBILE DEL CONDUTTORE (mm²) SECTION ALLOWABLE OF WIRE (mm²)
1	WUD 2,5	24	0,5 - 4
2	WUD 4	32	0,5 - 6
3	WUD 10	57	1,5 - 16
4	WUD 16	76	1,5 - 16
5	WUD 35	125	2,5 - 35
6	WUD 70N/35	192	10 - 70
7	WFF 120	270	120
8	WFF 185	353	180
9	BARRA CU		
A			
B			
C	WDK 2,5 1D	24	0,5 - 4
D	WDK 2,5	24	0,5 - 4

② NUMERAZIONE DELLA MORSETTIERA O
DEI CONTATTI DI UN EVENTUALE
CONNETTORE MULTIPOLO
TERMINAL BOARD OR MULTIPOLER
TERMINAL NUMBER

④ OVE NON INDICATO LA SEZIONE MINIMA
DEI CONDUTTORI NON DEVE MAI
ESSERE INFERIORE
A 1,5mm² E 1mm² PER I CAVI SCHERMATI
IF NOT SPECIFIED THE MINIMUM
SECTION FOR CABLES WILL BE NOT
LESS THAN 1,5 mm² AND 1mm² FOR
SHIELDED CABLES

③	SIMBOLO SYMBOL	ELEMENTO DI IMPIANTO PLANT COMPONENTS
	M	MACCHINA / MACHINE
	Qn	QUADRO ELETTRICO ELECTRIC BOARD
	Pn	PULPITO O PULSANTIERA OPERATOR PANEL

File name: XFILE.P07

SEI Sistemi
IMOLA - BO - ITALY
Via Calamelli, 40

Terminal Block: **X7**
MOTORE PASSO 7

DESCRIPTION
TRAFILA 8 PASSI + BOBINATORE

PROJECT
102647-2

CUSTOMER JOB

DATE REVISION SHEET
01 X 8

DRAWER DESIGNER NEXT
M.R.s. Pirazzini X 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

QUADRO ELETTRICO / CONTROL CABINET

IMPIANTO / PLANT

CORRENTE NOMINALE RATED CURRENT	CONDUTTORE / WIRE		MORSETTO TERMINAL		S'IGLA COMPONENTE COMPOSANT NAME	NA o NC NO o NC	DESTIN. / DESTINAT	③
	④		①	②				
	SEZIONE SECTION	NUMERO NUMBER	TIPO / TYPE	NUMERO NUMBER				
(A)	(mm²)	Nr.	N	Y/N	(A)			
68	16	HH12	5	1	HHM11	M	MOTORE	
68	16	HH14	5	2	HHM11	M	MOTORE	
68	16	HH15	5	3	HHM11	M	MOTORE	
68	16	PE2	5	4	HHM11	M	MOTORE	
0.55	2.5	JB52	1	5	JBEV51	M	VENTILATORE MOTORE PASSO 8	
0.55	2.5	JB54	1	6	JBEV51	M	VENTILATORE MOTORE PASSO 8	
0.55	2.5	JB55	1	7	JBEV51	M	VENTILATORE MOTORE PASSO 8	

CAVO/CONDUTTORE ESTERNO EXTERNAL CABLE/WIRE				
SEZIONE SECTION	NUMERO NUMBER	SEZIONE SECTION	TIPO / TYPE	LUNGHEZZA LENGHT
(mm²)	N			(m)
25				
25				
25				
25				
2.5				
2.5				
2.5				

UTENZA CONNESSA
CONNECTED COMPONENT

①	TIPO MORSETTO	PORTATA (A)	SEZ. AMMISSIBILE DEL CONDUTTORE (mm²) SECTION ALLOWABLE OF WIRE (mm²)
1	WUD 2,5	24	0,5 - 4
2	WUD 4	32	0,5 - 6
3	WUD 10	57	1,5 - 16
4	WUD 16	76	1,5 - 16
5	WUD 35	125	2,5 - 35
6	WUD 70N/35	192	10 - 70
7	WFF 120	270	120
8	WFF 185	353	180
9	BARRA CU		
A			
B			
C	WDK 2,5 1D	24	0,5 - 4
D	WDK 2,5	24	0,5 - 4

② NUMERAZIONE DELLA MORSETTIERA O
DEI CONTATTI DI UN EVENTUALE
CONNETTORE MULTIPOLO
TERMINAL BOARD OR MULTIPOLER
TERMINAL NUMBER

④ OVE NON INDICATO LA SEZIONE MINIMA
DEI CONDUTTORI NON DEVE MAI
ESSERE INFERIORE
A 1,5mm² E 1mm² PER I CAVI SCHERMATI
IF NOT SPECIFIED THE MINIMUM
SECTION FOR CABLES WILL BE NOT
LESS THAN 1,5 mm² AND 1mm² FOR
SHIELDED CABLES

③	SIMBOLO SYMBOL	ELEMENTO DI IMPIANTO PLANT COMPONENTS
	M	MACCHINA / MACHINE
	Qn	QUADRO ELETTRICO ELECTRIC BOARD
	Pn	PULPITO O PULSANTIERA OPERATOR PANEL

File name: XFILE.P08

SEI Sistemi
IMOLA - BO - ITALY
Via Calamelli, 40

Terminal Block: **X8**
MOTORE PASSO 8
DESCRIPTION
TRAFILA 8 PASSI + BOBINATORE

PROJECT
102647-2
CUSTOMER JOB

DATE	REVISION	SHEET
DRAWER	DESIGNER	NEXT
M.R.s.	Pirazzini	X 10

QUADRO ELETTRICO / CONTROL CABINET

IMPIANTO / PLANT

CORRENTE NOMINALE RATED CURRENT	SEZIONE SECTION	NUMERO NUMBER	MORSETTO TERMINAL		SEPARATORE/TWIN FUSIBILE/FUSE	SIGLA COMPONENTE COMPONENT NAME	NA o NC NO o NC	DESTIN. / DESTINAT
			TIPO / TYPE	NUMERO NUMBER				
(A)	(mm²)	Nr.	N	Y/N	(A)			

UTENZA CONNESSA CONNECTED COMPONENT								CAVO/CONDUTTORE ESTERNO EXTERNAL CABLE/WIRE				
SEZIONE SECTION	NUMERO NUMBER	SEZIONE SECTION	TIPO / TYPE	LUNGHEZZA LENGHT								
(mm²)	N			(m)								

①	RIF.PREF	TIPO MORSETTO	PORTATA (A)	SEZ. AMMISSIBILE DEL CONDUTTORE (mm²) SECTION ALLOWABLE OF WIRE (mm²)
1		WUD 2,5	24	0,5 - 4
2		WUD 4	32	0,5 - 6
3		WUD 10	57	1,5 - 16
4		WUD 16	76	1,5 - 16
5		WUD 35	125	2,5 - 35
6		WUD 70N/35	192	10 - 70
7		WFF 120	270	120
8		WFF 185	353	180
9		BARRA CU		
A				
B				
C	WDK 2,5 1D	24		0,5 - 4
D	WDK 2,5	24		0,5 - 4

② NUMERAZIONE DELLA MORSETTIERA O DEI CONTATTI DI UN EVENTUALE CONNETTORE MULTIPLO
TERMINAL BOARD OR MULTIPOLER TERMINAL NUMBER

④ OVE NON INDICATO LA SEZIONE MINIMA DEI CONDUTTORI NON DEVE MAI ESSERE INFERIORE
A 1,5mm² E 1mm² PER I CAVI SCHERMATI
IF NOT SPECIFIED THE MINIMUM SECTION FOR CABLES WILL BE NOT LESS THAN 1,5 mm² AND 1mm² FOR SHIELDED CABLES

③	SIMBOLO SYMBOL	ELEMENTO DI IMPIANTO PLANT COMPONENTS
	M	MACCHINA / MACHINE
	Qn	QUADRO ELETTRICO ELECTRIC BOARD
	Pn	PULPITO O PULSANTIERA OPERATOR PANEL

File name: XFILE.P10

SEI Sistemi
IMOLA - BO - ITALY
Via Calamelli, 40

Terminal Block: **X22**
AUSILIARI PASSO 2

DESCRIPTION
TRAFILA 8 PASSI + BOBINATORE

PROJECT
102647-2

CUSTOMER JOB

DATE	REVISION	SHEET
	01	X 11
DRAWER	DESIGNER	NEXT
M.R.s.	Pirazzini	X 12

QUADRO ELETTRICO / CONTROL CABINET

IMPIANTO / PLANT

UTENZA CONNESSA
CONNECTED COMPONENT

CORRENTE NOMINALE RATED CURRENT	SEZIONE SECTION	NUMERO NUMBER	MORSETTO TERMINAL		SEPARATORE/TWIN FUSIBILE/FUSE	SIGLA COMPONENTE COMPONENT NAME	NA o NC NO o NC	DESTIN. / DESTINAT	CAVO/CONDUTTORE ESTERNO EXTERNAL CABLE/WIRE				
			TIPO / TYPE	NUMERO NUMBER					SEZIONE SECTION	TIPO / TYPE	LUNGHEZZA LENGHT		
(A)	(mm²)	Nr.	N	Y/N	(A)				(mm²)	N		(m)	
		FB31	1	1		HCSQ51	+	M	PROX. BALLERINO				
		HC51	1	2		HCSQ51	out	M	PROX. BALLERINO				
		HC52	1	3		HCSQ51	-	M	PROX. BALLERINO				
		GND	1	4				M	CALZA				
		GND	1	5				M	CALZA				
		HC91	1	6		HCST91		M	KTY84				
		HC92	1	7		HCST91		M	KTY84				
0.72	2.5	JC32	1	8		JCM31		M	FILIERA ROTANTE PASSO 3	2.5			
0.72	2.5	JC42	1	9		JCM31		M	FILIERA ROTANTE PASSO 3	2.5			
0.72	2.5	JC43	1	10		JCM31		M	FILIERA ROTANTE PASSO 3	2.5			
21W	2.5	KA51	3	11		KAHL41		M	LAMPADA ILLUMINAZIONE PASSO 3	6			
21W	2.5	KA52	3	12		KAHL41		M	LAMPADA ILLUMINAZIONE PASSO 3	6			
		FB32	1	13				M	COMUNE +24V (+PLC)				
		0V2	1	14				M	COMUNE 0V2				
		RF43	1	15		RFSB43	NO	M	PEDALE JOG BLOCCO 3				
		RE33	1	16		VASB13	NO	M	PULS. MARCIA				
		RE32	1	17		VASB61	NO	M	PULS. RESET ALLARMI				
		VB22	1	18		VBSB23	NC	M	PULS. ARRESTO				
		VB23	1	19		VBSB23	NC	M	PULS. ARRESTO				
		VB63	1	20		VBSB63	NC	M	PULS. ARRESTO RAPIDO				
		VB64	1	21		VBSB63	NC	M	PULS. ARRESTO RAPIDO				

①	RIF. REF	TIPO MORSETTO	PORTATA (A)	SEZ. AMMISSIBILE DEL CONDUTTORE (mm²) SECTION ALLOWABLE OF WIRE (mm²)
	1	WUD 2,5	24	0,5 - 4
	2	WUD 4	32	0,5 - 6
	3	WUD 10	57	1,5 - 16
	4	WUD 16	76	1,5 - 16
	5	WUD 35	125	2,5 - 35
	6	WUD 70N/35	192	10 - 70
	7	WFF 120	270	120
	8	WFF 185	353	180
	9	BARRA CU		
	A			
	B			
	C	WDK 2,5 1D	24	0,5 - 4
	D	WDK 2,5	24	0,5 - 4

② NUMERAZIONE DELLA MORSETTIERA O DEI CONTATTI DI UN EVENTUALE CONNETTORE MULTIPLO
TERMINAL BOARD OR MULTIPOLER TERMINAL NUMBER

④ OVE NON INDICATO LA SEZIONE MINIMA DEI CONDUTTORI NON DEVE MAI ESSERE INFERIORE
A 1,5mm² E 1mm² PER I CAVI SCHERMATI
IF NOT SPECIFIED THE MINIMUM SECTION FOR CABLES WILL BE NOT LESS THAN 1,5 mm² AND 1mm² FOR SHIELDED CABLES

③	SIMBOLO SYMBOL	ELEMENTO DI IMPIANTO PLANT COMPONENTS
	M	MACCHINA / MACHINE
	Qn	QUADRO ELETTRICO ELECTRIC BOARD
	Pn	PULPITO O PULSANTIERA OPERATOR PANEL

File name: XFILE.P11

SEI Sistemi
IMOLA - BO - ITALY
Via Calamelli, 40

Terminal Block: **X23**
AUSILIARI PASSO 3
DESCRIPTION
TRAFILA 8 PASSI + BOBINATORE

PROJECT	102647-2	DATE	REVISION	SHEET
CUSTOMER JOB		DRAWER	DESIGNER	NEXT
		M.R.s.	Pirazzini	X 13

QUADRO ELETTRICO / CONTROL CABINET

IMPIANTO / PLANT

CORRENTE NOMINALE RATED CURRENT	SEZIONE SECTION	NUMERO NUMBER	MORSETTO TERMINAL		SEPARATORE/TWIN FUSIBILE/FUSE	SIGLA COMPONENTE COMPONENT NAME	NA o NC NO o NC	DESTIN. / DESTINAT
			TIPO / TYPE	NUMERO NUMBER				
(A)	(mm²)	Nr.	N	Y/N	(A)			

UTENZA CONNESSA CONNECTED COMPONENT								CAVO/CONDUTTORE ESTERNO EXTERNAL CABLE/WIRE			
SEZIONE SECTION	NUMERO NUMBER	SEZIONE SECTION	TIPO / TYPE	LUNGHEZZA LENGHT							
(mm²)	N			(m)							

①	TIPO MORSETTO	PORTATA (A)	SEZ. AMMISSIBILE DEL CONDUTTORE (mm²) SECTION ALLOWABLE OF WIRE (mm²)
1	WUD 2,5	24	0,5 - 4
2	WUD 4	32	0,5 - 6
3	WUD 10	57	1,5 - 16
4	WUD 16	76	1,5 - 16
5	WUD 35	125	2,5 - 35
6	WUD 70N/35	192	10 - 70
7	WFF 120	270	120
8	WFF 185	353	180
9	BARRA CU		
A			
B			
C	WDK 2,5 1D	24	0,5 - 4
D	WDK 2,5	24	0,5 - 4

② NUMERAZIONE DELLA MORSETTIERA O DEI CONTATTI DI UN EVENTUALE CONNETTORE MULTIPLO
TERMINAL BOARD OR MULTIPOLER TERMINAL NUMBER

④ OVE NON INDICATO LA SEZIONE MINIMA DEI CONDUTTORI NON DEVE MAI ESSERE INFERIORE
A 1,5mm² E 1mm² PER I CAVI SCHERMATI
IF NOT SPECIFIED THE MINIMUM SECTION FOR CABLES WILL BE NOT LESS THAN 1,5 mm² AND 1mm² FOR SHIELDED CABLES

③	SIMBOLO SYMBOL	ELEMENTO DI IMPIANTO PLANT COMPONENTS
	M	MACCHINA / MACHINE
	Qn	QUADRO ELETTRICO ELECTRIC BOARD
	Pn	PULPITO O PULSANTIERA OPERATOR PANEL

File name: XFILE.P12

SEI Sistemi
IMOLA - BO - ITALY
Via Calamelli, 40

Terminal Block: **X24**
AUSILIARI PASSO 4

DESCRIPTION
TRAFILA 8 PASSI + BOBINATORE

PROJECT
102647-2

CUSTOMER JOB

DATE	REVISION	SHEET
	01	X 13
DRAWER	DESIGNER	NEXT
M.R.s.	Pirazzini	X 14

QUADRO ELETTRICO / CONTROL CABINET

IMPIANTO / PLANT

CORRENTE NOMINALE RATED CURRENT	SEZIONE SECTION	NUMERO NUMBER	MORSETTO TERMINAL		SIGLA COMPONENTE COMPONENT NAME	NA o NC NO o NC	DESTIN. / DESTINAT	③
			TIPO / TYPE	NUMERO NUMBER				
(A)	(mm²)	Nr.	N	Y/N	(A)			
		EC51	1	1	EC5B52	NC	M	PULS. EMERGENZA
		EC52	1	2	EC5B52	NC	M	PULS. EMERGENZA
		EC61	1	3		NC	M	PULS. SGANCIO INTERRUTTORE
		EC62	1	4		NC	M	PULS. SGANCIO INTERRUTTORE
		FB32	1	5			M	COMUNE +24V (+PLC)
		0V2	1	6			M	COMUNE 0V2
		FB31	1	7	NBHL12		M	LAMP. PRESENZA TENSIONE
		NB41	1	8	NC5A1	NC	M	SEL. ESCLUSIONE AUSILIARI
1 NA + 2.5C		EB31	1	9	NBSA41		M	SEL. ESCLUSIONE AUSILIARI
		NB42	1	10	NC5A1	NC	M	SEL. ESCLUSIONE AUSILIARI
		NC71	1	11	NCHL81		M	LAMP. EMERGENZA
		RG61	1	12	RGSA51		M	SEL. ACCESSO PARAMETRI
		RG62	1	13	RGSB61	NO	M	PULS. ESCLUSIONE ACQUA
		RG63	1	14	RGSB62	NO	M	PULS. DIMINUISCE VELOCITÀ
		RG71	1	15	RGSB71	NO	M	PULS. AUMENTA VELOCITÀ
		RG72	1	16	RGSA71		M	SEL. SCELTA LAVORO NORMALE/SFILAGGIO
		RG81	1	17	RGSA72		M	SEL. ILLUMINAZIONE MACCHINA
		RG82	1	18	RGSB81	NO	M	PULS. RESET CONTAMETRI PULPITO
		RH22	1	19	RHSA21		M	SEL. FILIERA ROTANTE BLOCCO 2
		RH31	1	20	RHSA22		M	SEL. FILIERA ROTANTE BLOCCO 3
		RH32	1	21	RHSA31		M	SEL. FILIERA ROTANTE BLOCCO 4
		RH33	1	22	RHSA32		M	SEL. FILIERA ROTANTE BLOCCO 5
		RH41	1	23	RHSA41		M	SEL. FILIERA ROTANTE BLOCCO 6
		RH42	1	24	RHSA42		M	SEL. FILIERA ROTANTE BLOCCO 7
		RH43	1	25	RHSA43		M	SEL. FILIERA ROTANTE BLOCCO 8
		RS31	1	26	RGSB61		M	LAMP. ESCLUSIONE ACQUA BLOCCHI
		RS32	1	27	RGSB81		M	LAMPADA RAGGIUNTA MISURA
		RS33	1	28	RSHL31		M	LAMPADA CONSENSO MARCIA
		RS41	1	29	RSHL32		M	LAMPADA SFILAGGIO
		RS42	1	30	VASB43		M	LAMPADA MARCIA LINEA
		RS61	1	31	RHSA21		M	LAMPADA FILIERA ROTANTE BLOCCO 2
		RS62	1	32	RHSA22		M	LAMPADA FILIERA ROTANTE BLOCCO 3
		RS63	1	33	RHSA31		M	LAMPADA FILIERA ROTANTE BLOCCO 4
		RS64	1	34	RHSA32		M	LAMPADA FILIERA ROTANTE BLOCCO 5

CAVO/CONDUTTORE ESTERNO EXTERNAL CABLE/WIRE				
SEZIONE SECTION	NUMERO NUMBER	SEZIONE SECTION	TIPO / TYPE	LUNGHEZZA LENGHT
(mm²)	N			(m)
2.5				

UTENZA CONNESSA
CONNECTED COMPONENT

①	TIPO MORSETTO	PORTATA (A)	SEZ. AMMISSIBILE DEL CONDUTTORE (mm²) SECTION ALLOWABLE OF WIRE (mm²)
1	WUD 2,5	24	0,5 - 4
2	WUD 4	32	0,5 - 6
3	WUD 10	57	1,5 - 16
4	WUD 16	76	1,5 - 16
5	WUD 35	125	2,5 - 35
6	WUD 70N/35	192	10 - 70
7	WFF 120	270	120
8	WFF 185	353	180
9	BARRA CU		
A			
B			
C	WDK 2,5 1D	24	0,5 - 4
D	WDK 2,5	24	0,5 - 4

② NUMERAZIONE DELLA MORSETTIERA O DEI CONTATTI DI UN EVENTUALE CONNETTORE MULTIPLO
TERMINAL BOARD OR MULTIPOLER TERMINAL NUMBER

④ OVE NON INDICATO LA SEZIONE MINIMA DEI CONDUTTORI NON DEVE MAI ESSERE INFERIORE
A 1,5mm² E 1mm² PER I CAVI SCHERMATI
IF NOT SPECIFIED THE MINIMUM SECTION FOR CABLES WILL BE NOT LESS THAN 1,5 mm² AND 1mm² FOR SHIELDED CABLES

③	SIMBOLO SYMBOL	ELEMENTO DI IMPIANTO PLANT COMPONENTS
	M	MACCHINA / MACHINE
	Qn	QUADRO ELETTRICO ELECTRIC BOARD
	Pn	PULPITO O PULSANTIERA OPERATOR PANEL

File name: XFILE.P18

SEI Sistemi
IMOLA - BO - ITALY
Via Calamelli, 40

Terminal Block: PULPITO **X40**
DESCRIPTION
TRAFILA 8 PASSI + BOBINATORE

PROJECT **102647-2**
CUSTOMER JOB

DATE	REVISION	SHEET
	01	X 18
DRAWER	DESIGNER	NEXT
M.R.s.	Pirazzini	X 19

QUADRO ELETTRICO / CONTROL CABINET

IMPIANTO / PLANT

CORRENTE NOMINALE RATED CURRENT	CONDUTTORE / WIRE		MORSETTO TERMINAL				S'IGLA COMPONENTE COMPOSANT NAME	NA o NC NO o NC	DESTIN. / DESTINAT
	④		①	②					
	SEZIONE SECTION	NUMERO NUMBER	TIPO / TYPE	NUMERO NUMBER	SEPARATORE/TWIN	FUSIBILE/FUSE			
(A)	(mm²)	Nr.	N	Y/N	(A)				
81	25	HJ12	5	1		HJM11	M	MOTORE	
81	25	HJ14	5	2		HJM11	M	MOTORE	
81	25	HJ15	5	3		HJM11	M	MOTORE	
81	25	PE2	5	4		HJM11	M	MOTORE	
		GND	1	5			M	CALZA	
		HJ91	1	6		HJST91	M	KTY84	
		HJ92	1	7		HJST91	M	KTY84	
0.55	2.5	JB72	1	8		JBEV71	M	VENTILATORE MOTORE BOBINATORE	
0.55	2.5	JB74	1	9		JBEV71	M	VENTILATORE MOTORE BOBINATORE	
0.55	2.5	JB75	1	10		JBEV71	M	VENTILATORE MOTORE BOBINATORE	

CAVO/CONDUTTORE ESTERNO EXTERNAL CABLE/WIRE				
SEZIONE SECTION	NUMERO NUMBER	SEZIONE SECTION	TIPO / TYPE	LUNGHEZZA LENGHT
(mm²)	N			(m)
35				
35				
35				
35				
2.5				
2.5				
2.5				

UTENZA CONNESSA
CONNECTED COMPONENT

①	TIPO MORSETTO	PORTATA (A)	SEZ. AMMISSIBILE DEL CONDUTTORE (mm²) SECTION ALLOWABLE OF WIRE (mm²)
1	WUD 2,5	24	0,5 - 4
2	WUD 4	32	0,5 - 6
3	WUD 10	57	1,5 - 16
4	WUD 16	76	1,5 - 16
5	WUD 35	125	2,5 - 35
6	WUD 70N/35	192	10 - 70
7	WFF 120	270	120
8	WFF 185	353	180
9	BARRA CU		
A			
B			
C	WDK 2,5 1D	24	0,5 - 4
D	WDK 2,5	24	0,5 - 4

② NUMERAZIONE DELLA MORSETTIERA O DEI CONTATTI DI UN EVENTUALE CONNETTORE MULTIPLO
TERMINAL BOARD OR MULTIPOLER TERMINAL NUMBER

④ OVE NON INDICATO LA SEZIONE MINIMA DEI CONDUTTORI NON DEVE MAI ESSERE INFERIORE A 1,5mm² E 1mm² PER I CAVI SCHERMATI
IF NOT SPECIFIED THE MINIMUM SECTION FOR CABLES WILL BE NOT LESS THAN 1,5 mm² AND 1mm² FOR SHIELDED CABLES

③	SIMBOLO SYMBOL	ELEMENTO DI IMPIANTO PLANT COMPONENTS
	M	MACCHINA / MACHINE
	Qn	QUADRO ELETTRICO ELECTRIC BOARD
	Pn	PULPITO O PULSANTIERA OPERATOR PANEL

File name: XFILE.P20



Terminal Block: **X50**
MOTORE BOBINATORE

DESCRIPTION
TRAFILA 8 PASSI + BOBINATORE

PROJECT
102647-2

CUSTOMER JOB

DATE	REVISION	SHEET
	01	X 20
DRAWER	DESIGNER	NEXT
M.R.s.	Pirazzini	X 21

QUADRO ELETTRICO / CONTROL CABINET

IMPIANTO / PLANT

CONDUTTORE / WIRE		MORSETTO TERMINAL							
CORRENTE NOMINALE RATED CURRENT	SEZIONE SECTION	NUMERO NUMBER	TIPO / TYPE	NUMERO NUMBER	SEPARATORE/TWIN FUSIBILE/FUSE	SIGLA COMPONENTE COMPONENT NAME	NA o NC NO o NC	DESTIN. / DESTINAT	③
		HG71	1	1		HGSQ71	B+	M	ENCODER
		HG72	1	2		HGSQ71	B-	M	ENCODER
		HG73	1	3		HGSQ71	A+	M	ENCODER
		HG81	1	4		HGSQ71	A-	M	ENCODER
		HG82	1	5		HGSQ71	+	M	ENCODER
		HG83	1	6		HGSQ71	-	M	ENCODER
		GND	1	7				M	CALZA

CAVO/CONDUTTORE ESTERNO EXTERNAL CABLE/WIRE				
SEZIONE SECTION	NUMERO NUMBER	SEZIONE SECTION	TIPO / TYPE	LUNGHEZZA LENGHT
(mm²)	N			(m)
UTENZA CONNESSA CONNECTED COMPONENT				

①	TIPO MORSETTO	PORTATA (A)	SEZ. AMMISSIBILE DEL CONDUTTORE (mm²) SECTION ALLOWABLE OF WIRE (mm²)
1	WUD 2,5	24	0,5 - 4
2	WUD 4	32	0,5 - 6
3	WUD 10	57	1,5 - 16
4	WUD 16	76	1,5 - 16
5	WUD 35	125	2,5 - 35
6	WUD 70N/35	192	10 - 70
7	WFF 120	270	120
8	WFF 185	353	180
9	BARRA CU		
A			
B			
C	WDK 2,5 1D	24	0,5 - 4
D	WDK 2,5	24	0,5 - 4

② NUMERAZIONE DELLA MORSETTIERA O DEI CONTATTI DI UN EVENTUALE CONNETTORE MULTIPOLE
TERMINAL BOARD OR MULTIPOLER TERMINAL NUMBER

④ OVE NON INDICATO LA SEZIONE MINIMA DEI CONDUTTORI NON DEVE MAI ESSERE INFERIORE A 1,5mm² E 1mm² PER I CAVI SCHERMATI
IF NOT SPECIFIED THE MINIMUM SECTION FOR CABLES WILL BE NOT LESS THAN 1,5 mm² AND 1mm² FOR SHIELDED CABLES

③	SIMBOLO SYMBOL	ELEMENTO DI IMPIANTO PLANT COMPONENTS
	M	MACCHINA / MACHINE
	Qn	QUADRO ELETTRICO ELECTRIC BOARD
	Pn	PULPITO O PULSANTIERA OPERATOR PANEL

File name: XFILE.P34



Terminal Block: **E7**
ENCODER PASSO 7

DESCRIPTION
TRAFILA 8 PASSI + BOBINATORE

PROJECT
102647-2

CUSTOMER JOB

DATE	REVISION	SHEET
	01	X 34
DRAWER	DESIGNER	NEXT
M.R.s.	Pirazzini	X 35

QUADRO ELETTRICO / CONTROL CABINET

IMPIANTO / PLANT

CONDUTTORE / WIRE		MORSETTO TERMINAL																		
CORRENTE NOMINALE RATED CURRENT	SEZIONE SECTION	NUMERO NUMBER	TIPO / TYPE	NUMERO NUMBER	SEPARATORE/TWIN	FUSIBILE/FUSE	SIGLA COMPONENTE COMPONENT NAME	NA o NC NO o NC	DESTIN. / DESTINAT											
										(A)	(mm²)	Nr.	N	Y/N	(A)					
		HH71	1	1			HHSQ71	B+	M											
		HH72	1	2			HHSQ71	B-	M											
		HH73	1	3			HHSQ71	A+	M											
		HH81	1	4			HHSQ71	A-	M											
		HH82	1	5			HHSQ71	+	M											
		HH83	1	6			HHSQ71	-	M											
		GND	1	7					M											

CAVO/CONDUTTORE ESTERNO EXTERNAL CABLE/WIRE																				
SEZIONE SECTION	NUMERO NUMBER	SEZIONE SECTION	TIPO / TYPE	LUNGHEZZA LENGHT																
					(mm²)	N														

UTENZA CONNESSA
CONNECTED COMPONENT

①	RIF.PREF	TIPO MORSETTO	PORTATA (A)	SEZ. AMMISSIBILE DEL CONDUTTORE (mm²) SECTION ALLOWABLE OF WIRE (mm²)
	1	WUD 2,5	24	0,5 - 4
	2	WUD 4	32	0,5 - 6
	3	WUD 10	57	1,5 - 16
	4	WUD 16	76	1,5 - 16
	5	WUD 35	125	2,5 - 35
	6	WUD 70N/35	192	10 - 70
	7	WFF 120	270	120
	8	WFF 185	353	180
	9	BARRA CU		
	A			
	B			
	C	WDK 2,5 1D	24	0,5 - 4
	D	WDK 2,5	24	0,5 - 4

② NUMERAZIONE DELLA MORSETTIERA O DEI CONTATTI DI UN EVENTUALE CONNETTORE MULTIPOLE
TERMINAL BOARD OR MULTIPOLER TERMINAL NUMBER

④ OVE NON INDICATO LA SEZIONE MINIMA DEI CONDUTTORI NON DEVE MAI ESSERE INFERIORE A 1,5mm² E 1mm² PER I CAVI SCHERMATI
IF NOT SPECIFIED THE MINIMUM SECTION FOR CABLES WILL BE NOT LESS THAN 1,5 mm² AND 1mm² FOR SHIELDED CABLES

③	SIMBOLO SYMBOL	ELEMENTO DI IMPIANTO PLANT COMPONENTS
	M	MACCHINA / MACHINE
	Qn	QUADRO ELETTRICO ELECTRIC BOARD
	Pn	PULPITO O PULSANTIERA OPERATOR PANEL

File name: XFILE.P35



Terminal Block: **E8**
ENCODER PASSO 8
DESCRIPTION
TRAFILA 8 PASSI + BOBINATORE

PROJECT	102647-2	DATE	REVISION	SHEET
CUSTOMER JOB		DRAWER	DESIGNER	NEXT
		M.R.s.	Pirazzini	X 36

1 2 3 4 5 6 7 8 9

QUADRO ELETTRICO / CONTROL CABINET

IMPIANTO / PLANT

CONDUTTORE / WIRE		MORSETTO TERMINAL						③	
CORRENTE NOMINALE RATED CURRENT	④ SEZIONE SECTION	NUMERO NUMBER	① TIPO /TYPE	② NUMERO NUMBER	SEPARATORE/TWIN FUSIBILE/FUSE	SIGLA COMPONENTE COMPONENT NAME	NA o NC NO o NC	DESTIN. /DESTINAT	
		HJ71	1	1		HJSQ71	B+	M	ENCODER
		HJ72	1	2		HJSQ71	B-	M	ENCODER
		HJ73	1	3		HJSQ71	A+	M	ENCODER
		HJ81	1	4		HJSQ71	A-	M	ENCODER
		HJ82	1	5		HJSQ71	+	M	ENCODER
		HJ83	1	6		HJSQ71	-	M	ENCODER
		GND	1	7				M	CALZA

CAVO/CONDUTTORE ESTERNO EXTERNAL CABLE/WIRE				
SEZIONE SECTION	NUMERO NUMBER	SEZIONE SECTION	TIPO / TYPE	LUNGHEZZA LENGHT
(mm²)	N			(m)

UTENZA CONNESSA
CONNECTED COMPONENT

① RIF.PREF	TIPO MORSETTO	PORTATA (A)	SEZ. AMMISSIBILE DEL CONDUTTORE (mm²) SECTION ALLOWABLE OF WIRE (mm²)
1	WUD 2,5	24	0,5 - 4
2	WUD 4	32	0,5 - 6
3	WUD 10	57	1,5 - 16
4	WUD 16	76	1,5 - 16
5	WUD 35	125	2,5 - 35
6	WUD 70N/35	192	10 - 70
7	WFF 120	270	120
8	WFF 185	353	180
9	BARRA CU		
A			
B			
C	WDK 2,5 1D	24	0,5 - 4
D	WDK 2,5	24	0,5 - 4

② NUMERAZIONE DELLA MORSETTIERA O DEI CONTATTI DI UN EVENTUALE CONNETTORE MULTIPOLE
TERMINAL BOARD OR MULTIPOLER TERMINAL NUMBER

④ OVE NON INDICATO LA SEZIONE MINIMA DEI CONDUTTORI NON DEVE MAI ESSERE INFERIORE A 1,5mm² E 1mm² PER I CAVI SCHERMATI
IF NOT SPECIFIED THE MINIMUM SECTION FOR CABLES WILL BE NOT LESS THAN 1,5 mm² AND 1mm² FOR SHIELDED CABLES

③ SIMBOLO SYMBOL	ELEMENTO DI IMPIANTO PLANT COMPONENTS
M	MACCHINA / MACHINE
Qn	QUADRO ELETTRICO ELECTRIC BOARD
Pn	PULPITO O PULSANTIERA OPERATOR PANEL

File name: XFILE.P36

SEI Sistemi
IMOLA - BO - ITALY
Via Calamelli, 40

Terminal Block: **E50**
ENCODER BOBINATORE
DESCRIPTION
TRAFILA 8 PASSI + BOBINATORE

PROJECT
102647-2
CUSTOMER JOB

DATE	REVISION	SHEET
DRAWER	DESIGNER	NEXT
M.R.s.	Pirazzini	X 37

